

مياه مزال عنها المعادن

تقوم الشركة بانتاج المياه مزاله المعادن اللازمه لشركات البترول و غيرها لاستخدامها في مجال الاختبارات الهيدروليكيه للمشروعات كما تستخدم في المعامل والتحليل الطبيه – كمادة خام في الصناعات الدوائية - في الصناعات الكيماويه.

TEST	TEST METHOD	LIMITS
PH	ASTM D-1293	6-8
Electrical Conductivity Micromoh/cm (Max)	ASTM D-1125	3-10
Total Dissolved Solid (T.D.S) ppm(Max)	ASTM D-1125	10.0
Chlorides ppm(Max)	Volhards Method	1.0
T . Hardness ppm	ASTM D-1126	NIL
Carbon Dioxide ppm(Max)	ASTM D-513	2.2
Iron ppm(Max)	British Stander	0.01
Silica ppm(Max)	ASTM D-859	0.01